



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности
городского округа Иваново**

улица Советская, дом 26, город Иваново, 153000
тел., 30-16-74; тел. доверия 29-99-99;

Заведующей
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №67»
Смирновой Т.А.

ул. М.Жаворонкова, д.11-а,
г. Иваново

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 182

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

«29» июня 2018 г.

г. Иваново
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора города Иваново по пожарному надзору
Земеров Евгений Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 253 от «29» июня 2018 г. по административному правонарушению в
области пожарной безопасности и материалы в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №67»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного по адресу: г. Иваново, ул. М.Жаворонкова, д.11-а.

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67», расположенном по адресу: город Иваново,
ул. М.Жаворонкова д.11-а.

(адрес, место совершения правонарушения)

допущены нарушения установленные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме», СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

(указываются: законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности/ППБ, СНИП, ГОСТ, правила пользования и
содержания противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПЗ/дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста номера статей / пунктов, нарушение
которых допущено, номер постановления о приостановке работы или эксплуатации, кем и когда вынесено)

а именно:

- двери, ведущие в лестничную клетку, не имеют приспособлений для самозакрывания и
уплотнения в притворах (на 1-м этаже две двери, на 2-м этаже одна дверь), что является
нарушением п.6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- в период выполнения работ по ремонту (второй этаж, групповая ячейка), связанных с
отключением элементов систем противопожарной защиты (системы АПС и СОУЭ) руководитель
организации не принял необходимые меры по защите объекта защиты от пожаров, что нарушает п.
63 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" (далее -
ППР в РФ);

- запоры на дверях эвакуационных выходов во втором корпусе детского сада не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п. 35 ППР в РФ.

(указывается и обстоятельства, установленные при рассмотрении)

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Подготовить план устранения недостатков, выявленных в ходе мероприятия по надзору.
2. Назначить приказом ответственных лиц, за устранение выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности.
3. Предусмотреть финансирование мероприятий по устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности.

(ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ)

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Настоящее представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в отделе надзорной деятельности (г. Иваново, ул. Советская, д.26) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации Вашей организации в течении 10 суток со дня получения копии представления.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу.

Одновременно сообщаем, что за ~~непринятие мер по~~ устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного
Инспектора г.о. Иваново по пожарному надзору




Е.В. Земеров
(фамилия, подпись)

Представление получил(а) « ____ » _____ 20 ____ г. _____