

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»



Т.А.Смирнова  
«15» январь 2017 г

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1  
объект  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» по  
адресу: г.Иваново, ул.2-я Лагерная, д.47**

## 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № комбинированного вида № 67».** (2-ой корпус)

1.2. Адрес объекта: **153027, г. Иваново, ул. 2-я Лагерная д.47**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 517,1 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5009 кв. м

1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта 2016год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального ремонта 2016 год

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

**153027, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова д.11А, фактический адрес 153027, г.Иваново, ул. 2-я Лагерная, д.47**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

**управление образования Администрации г. Иванова**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 4 до 8 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **54 места**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

## **3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**общественным пассажирским транспортом: автобус №116,13,12,37,14 троллейбус №2, маршрутное такси № 37 до остановки «2-я Лагерная»** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **3 м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком) **2 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **не регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**  
(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом жизнедеятельности инвалида, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет

12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	да
14	иные	нет

### 3.4. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте;

- вариант «Б»: локальная доступность – входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему;

- вариант «В»: облуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, уколы на дому).

### 3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, К, Г)

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с умственными нарушениями

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Объект социальной инфраструктуры муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67» доступен для категорий инвалидов с нарушением слуха, опорно двигательного аппарата, зрения, умственного развития. Необходимо адаптировать систему информации об объекте, пути движения к объекту путем применения решений с ТСР.**

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий инвалидов предоставляемых услуг

##### Состояние доступности предоставленных услуг в сфере образования

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	обеспечение помещений для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Нет

2	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	предоставление услуги с сопровождением ассистента-помощника инвалида по территории объекта организации	Да
5	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
6	Доля педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Да
7	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
8	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет	Да

## 5. Управленческое решение:

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

-----

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**5.2. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов:**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	До 2022 года
Часть 1		
6	Установка тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2022г
7	Установка информационного табло для лиц с нарушениями слуха	2020г.
8	Установка в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий	По мере финансирования
9	Приобретение специализированных кабинок для одежды детей - инвалидов	По мере финансирования.



10	Обеспечение условий инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	По мере финансирования
N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	По мере финансирования
Часть 2		
1	Разработка нормативно-правовых документов и приказов по предоставлению услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2022г
2	Размещение при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере финансирования 2019г.
3	Обучение педагога на курсах тьютеров для сопровождения инвалидов	2021г
4	Обучение педагогических работников для работы по адаптированным основным общеобразовательным программам, организация обучения с использованием дистанционных технологий	По графику 2020-2022гг.
5	Проведение инструктажей специалистами для всех работников с целью ознакомления оказания необходимой помощи инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении ДОУ услуг или при передвижении по территории детского сада и внутри здания	По мере необходимости

5.3. Период проведения работ 2017 – 2022 гг. в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **полная доступность 1 этажа объекта и территории для инвалидов (С,Г,У)** Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (С,Г,У)**

5.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

5.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Ивановской области  
дата

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

**1. Акта обследования объекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» № 1 от 15 января 2017 г.**

Комиссия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 67» в составе:

председателя комиссии (руководителя или заместителя руководителя образовательного учреждения)

- заведующего – Смирновой Татьяны Александровны

(Ф.И.О., занимаемая должность)

членов комиссии:

старшего воспитателя – Рогожкиной Ирины Вячеславовны

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Специалиста по охране труда – Кораблевой Елены Германовны

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Заведующего хозяйством – Забалахтиной Татьяны Михайловны

(Ф.И.О., занимаемая должность)

представителя Управляющего совета учреждения:

Фроловой Марины Викторовны

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 10.01.2017г

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,

г.Иваново, ул.2-я Лагерная, д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Нанесение тактильных средств	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	С, О	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	5	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Нанесение тактильных средств	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть		соответствует	К		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К	Оборудовать автостоянку	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 13330.2012 выполнены. Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользящее покрытие, оборудованная автостоянка.	К,О,С		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДП-В	4,5,6,7	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: соответствует

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,  
г. Иваново, ул.2-я Лагерная, д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Работы по адаптации объектов				
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Нанесение тактильных средств	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	соответствует	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Отсутствие твердого нескользкого покрытия	К,О,С	Установить твердое нескользящее покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	нет крепления двери , обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К,С,О	установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания, установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне		Покрытие входной площадки: твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Порог не более 0,025м, крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек. Требуется установка пандуса	К		

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	

Вход в здание	ДВ-В	4,5,6,7	ТР
---------------	------	---------	----

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,  
г. Иваново, ул.2-я Лагерная, д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Лестница (внутри здания)	есть	6	Ступени лестницы не имеют контрастной окраски, ширина 1,2м	О,С,К	Нанесение контрастной окраски	ТР
3.2	Пандус (внутри здания)	нет		Установка пандуса технически невозможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Установка пандуса технически невозможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.4	Дверь	есть	7	Ширина дверного проема более 0,9 м, порог не превышает 0,025м, не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	О,К,С	выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек.	ТР
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5,6,7,8	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, ширина проема запасного выхода 1,2м	К,С,О	Выполнить работы по нанесению тактильной информации	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудован поручнями, селекторная связь	К,С,О		

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	

Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДЧ –И (О,Г,У),ВНД (К),ДУ-И(С)	5,6,7,8	ТР
---	-------------------------------	---------	----

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ- И (Г,О,У),ВНД (К),ДУ-И(С)Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней.



**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,г. Иваново, ул.2-я Лагерная д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11, 12	Нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней	О,У,С, К	Установка кнопки вызова персонала для обслуживания инвалида-колясочника, выделение контрастным цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней.	О,У,С	Нет технической возможности	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		В групповых помещениях нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, Нет опорны			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К		11,12,13	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**– недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К закрепить столы , стулья. Учебную зону выделить из общей площади рельефной фактурой.

**І Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,**  
**г. Иваново, ул.2-я Лагерная, д.47**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14, 15, 16	Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни, нет поручней и штанг.	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни, нет поручней и штанг.	ТР.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Размеры не менее 1,65 на 1,8 м . Проход к месту не менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8м от уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала.	К		

**ІІ Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	дп-и (г,у), ду-и (о,с), внд (к)		14,15,16	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д.,

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»,**  
**г. Иваново, ул.2-я Лагерная,д.47**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	17	Отсутствуют тактильные средства получения информации, информация расположена на уровне 1,2 м.	О,У, Г	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют	О,У		
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения			

**Итоговое заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У,Г,К),ДУ-И (С)		17	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется информация о предоставлении услуги, размещена на стенде, пожарная сигнализация.

Необходима установка тактильных, визуальных, средств информации, светового табло.